



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу**

Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.40, лит. А, тел.: (812) 718-25-05, <http://78.mchs.gov.ru>

Управление по Красногвардейскому району

Санкт-Петербург, Большеохтинский пр., д.3, тел.: (812) 224-27-84

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Красногвардейского района

Санкт-Петербург, Большеохтинский пр., д.3, тел.: (812) 224-27-84

Предписание № 32-1-276/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 233 с углубленным изучением иностранных языков Красногвардейского района Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ № 233 с углубленным изучением иностранных языков Красногвардейского района Санкт-Петербурга), юридический адрес: 195426, г. Санкт-Петербург, пр. Косыгина, д. 25, корп. 2, литер А, ИНН 7806040594 ОГРН: 1027804187950;

(полное и сокращённое наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) - правообладателя объекта защиты)

Во исполнение распоряжения ОНДПР по Красногвардейскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу №32-1-276 от «25» мая 2021 года, ст.6,6¹ Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» с «10» июня 2021 года по «29» июня 2021 года инспектором отделения надзорной деятельности ОНДПР Красногвардейского района управления по Красногвардейскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Алёхиным Александром Романовичем проведена плановая выездная проверка объекта защиты здания общеобразовательного учреждения, расположенного по адресу: 195426, г. Санкт-Петербург, пр. Косыгина, д. 25, корп. 2, литер А, совместно с Панфиловой Людмилой Витальевной - директором ГБОУ СОШ № 233 с углубленным изучением иностранных языков Красногвардейского района Санкт-Петербурга; Набатовой Ольгой Анатольевной – заместителем директора по АХР ГБОУ СОШ № 233 с углубленным изучением иностранных языков Красногвардейского района Санкт-Петербурга.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают	п. 26 Правил противопожарного	01.02.2022	

	возможность их свободного открывания изнутри без ключа, на дверях лестничных клеток на 1, 2 и 3-м этажах, на дверях эвакуационных выходах наружу на 1-м этаже.	режима в Российской Федерации (утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479)		
2.	<p>При установленных требованиях пожарной безопасности к применению покрытия полов на путях эвакуации, на объекте защиты не хранится документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных материалов.</p> <p>(Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающая возможность применения материалов для покрытия пола в коридоре на 3-ем этаже).</p>	<p>п. 25 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479</p> <p>Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч.2 ст. 1, ч.3 ст. 4, ч. 1 ст.6, ст. 52, таб. 3,27,28, ст. 146</p>	01.02.2022	
3.	<p>При установленных требованиях пожарной безопасности к применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен путей эвакуации, на объекте защиты не хранится документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных материалов.</p> <p>(Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен помещения актового зала).</p>	<p>п. 25 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479</p> <p>Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, ч.2 ст. 1 , ч.3 ст.4 , ч. 1 ст.6, ст. 52, таб. 3,27,28, ст. 146</p>	01.02.2022	
4.	Двери лестничных клеток не оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах, на 1-м, 2-м и 3-м этажах.	<p>п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.53, ст.89</p> <p>Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008</p> <p>«Технический регламент о</p>	01.02.2022	

		<p>требованиях пожарной безопасности»;</p> <p>п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты.</p> <p>Эвакуационные пути и выходы</p>		
5.	<p>Помещение, предназначенное для одновременного пребывания более 50 человек (столовая), не имеет 2-го эвакуационного выхода</p>	<p>п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.7 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты.</p> <p>Эвакуационные пути и выходы</p>	01.02.2022	
6.	<p>Помещение актового зала без естественного проветривания не оборудовано системой вытяжной противодымной вентиляции</p>	<p>п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.85 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.7.2ж свода правил 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»</p>	01.02.2022	
7.	<p>Руководитель организации (правообладатель объекта защиты) не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (системы АПС и СОУЭ) до их замены в установленном порядке, при эксплуатации их сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о</p>	<p>п. 54 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479)</p>	01.02.2022	

возможности эксплуатации.	дальнейшей		
------------------------------	------------	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность

выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Инспектор отделения надзорной деятельности
ОНДПР Красногвардейского района
управления по Красногвардейскому району
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) сотрудника(-ов) органа ГПН
проводившего(-их) проверку

29 июня 2021 года

Предписание для исполнения получил:

Тандрилева Л.В. директор

«29» 06. 2021 г.

А.Р. Алехин

(подпись)



А.Р. Алехин