

Мероприятие по контролю № 78230041000105276051



от 06.03.2023г.

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, дом 19, лит. А
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/784001001, ОКТМО 40913000, ОКПО 74851156
тел.: 8 (812) 764-49-74; факс: 8 (812) 764-42-38

Восточный территориальный отдел
194214, г. Санкт-Петербург, Удельный пр., д.20 Тел.293-76-66; факс:554-49-43

ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-02-05/27-133 -2023
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

г. Санкт-Петербург

«24» марта 2023 г.

Начальник Восточного территориального отдела - главный государственный санитарный врач по Выборгскому, Калининскому, Красногвардейскому, Невскому районам Санкт-Петербурга **Сахарчук Анна Федоровна**,

(фамилия, имя, отчество)

Рассмотрев материалы дела по акту профилактического визита № 78-02-05/50-3836-2023 от 24.03.2023г.

в отношении: Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 233 с углублённым изучением иностранных языков Красногвардейского района Санкт-Петербурга

(наименование юридического лица или ИП)

Адрес фактического местонахождения и телефон:

195426, Санкт-Петербург, пр. Косыгина, д.25, корп.2, лит.А

Юридический адрес: 195426, Санкт-Петербург, пр. Косыгина, д.25, корп.2, лит.А
ИНН 7806040594

Руководитель: и.о. директор ГБОУ школа № 233 с углублённым изучением иностранных языков Красногвардейского района Санкт-Петербурга Попова Надежда Сергеевна
(должность, Ф.И.О.)

Должностное лицо может выдать предписание, содержащее одно из требований органа государственного контроля (надзора) в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении КНМ – их устранение или проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда, так и одновременно два указанных требований.

УСТАНОВИЛ:

В ходе профилактического визита 13.03.2023 10 час 00 мин по 15 час 00 мин, 24.03.2023 с 15 час 00 мин по 16 час 00 мин в ГБОУ школа № 233 с углублённым изучением иностранных языков Красногвардейского района Санкт-Петербурга по адресу: 195426, Санкт-Петербург, пр. Косыгина, д.25, корп.2, лит.А выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

(излагаются обстоятельства проведенного профилактического визита)

1) В соответствии п. 3.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» при обеденном зале устанавливаются умывальники из расчета один кран на 20 посадочных мест. В нарушение требований п. 3.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» при обеденном зале установлено 4 умывальных раковины на 120 посадочных мест.

2) В соответствии п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» количество обучающихся в классе определяется исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении требований к расстановке мебели в учебных кабинетах. Площадь учебных кабинетов без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования рабочего места преподавателя, должна рассчитываться следующим образом: - не менее 2,5 м на одного обучающегося при фронтальных формах занятий. В нарушение п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в начальных классах количество учащихся и площадь учебных кабинетов соответственно:

в 1а классе -31, площадь на 1 обучающегося 1,75 м.кв., площадь кабинета 54,3 кв.м;
в 1б классе -29, площадь на 1 обучающегося 1,87 м.кв., площадь кабинета 54,4 кв.м;
в 1в классе -29, площадь на 1 обучающегося 2,22 м.кв., площадь кабинета 64,4 кв.м;
в 1г классе -30, площадь на 1 обучающегося 1,85 м.кв., площадь кабинета 55,5 кв.м;
в 2а классе -31, площадь на 1 обучающегося 1,8 м.кв., площадь кабинета 55,8 кв.м;
в 2б классе -31, площадь на 1 обучающегося 1,77 м.кв., площадь кабинета 55,1 кв.м;
в 2в классе -32, площадь на 1 обучающегося 1,73 м.кв., площадь кабинета 55,4 кв.м;
в 2г классе -29, площадь на 1 обучающегося 1,88 м.кв., площадь кабинета 54,7 кв.м;
в 3а классе -26, площадь на 1 обучающегося 2,13 м.кв., площадь кабинета 55,4 кв.м;
в 3б классе -29, площадь на 1 обучающегося 1,88 м.кв., площадь кабинета 54,7 кв.м;
в 3в классе -25, площадь на 1 обучающегося 2,3 м.кв., площадь кабинета 58,8 кв.м;
в 3г классе -25, площадь на 1 обучающегося 2,18 м.кв., площадь кабинета 54,7 кв.м;
в 4а классе -28, площадь на 1 обучающегося 1,93 м.кв., площадь кабинета 54,2 кв.м;
в 4б классе -29, площадь на 1 обучающегося 1,87 м.кв., площадь кабинета 54,5 кв.м;
в 4в классе -30, площадь на 1 обучающегося 1,85 м.кв., площадь кабинета 55,5 кв.м.
в 4г классе -27, площадь на 1 обучающегося 2,06 м.кв., площадь кабинета 55,8 кв.м.

В нарушение требований п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» площадь учебных кабинетов для учащихся начальной школы составляет менее 2,5 м. кв. на одного обучающегося.

3) Отсутствует помещение или место, оборудованное поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств с размещением инструкций по приготовлению дезинфицирующих растворов в месте их приготовления, что является нарушением п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4) В соответствии п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 помещения, где установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги дополнительно обеспечиваются местной системой вытяжной вентиляции. Каждая группа помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые) оборудуется отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением. Обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния

вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха. Не представлены сведения об обследовании технического состояния систем механической вентиляции в учреждении, а именно ревизия, очистка и контроль эффективности не реже 1 раза в 10 лет с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха.

5) В нарушение требований п. 2.5.2, 2.5.3 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в учреждении отделка помещений с дефектами и повреждениями, не допускающая влажную обработку и дезинфекцию, в помещениях:

- дефекты отделки стен и потолка в рекреации 2 этажа, в коридоре 3 и 4 этажа (трещины, следы протечек), лестничных площадок с 1 по 3 этаж (трещины, отслоение штукатурки стен и потолка);

- дефекты отделки стен и пола в санузлах 1 этажа;

- дефекты отделки стен, потолка и пола в учебных кабинетах №№: 19, 24, 103, 100, 78, 79 ;

- дефекты отделки стен и потолка в учебных кабинетах №№ : 3, 4, 27, 24, 39, 91, 91.а;

- дефекты пола в учебных кабинетах №№ : 36, 37

6) В нарушение п.2.4.11 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в учреждении туалетные комнаты на 1 этаже не оборудованы туалетными кабинами с дверями.

Указанные факты являются нарушением:

- ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- п.п. 2.5.2, 2.5.3, 2.4.12, 2.7.4, 3.4.3, 3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

Руководствуясь п. 11⁴ Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" (с изменениями и дополнениями), с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований,

ПРЕДПИСАЛ:

1. Устранить нарушения законодательства:

- ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- п.п. 2.5.2, 2.5.3, 2.4.12, 2.7.4, 3.4.3, 3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

1.1 Обеспечить наличие при обеденном зале умывальников из расчета один кран на 20 посадочных мест.

Срок исполнения - до 25.08.2023

1.2 Обеспечить площадь кабинетов начальных классов не менее 2,5 м на одного обучающегося.

Срок исполнения - до 25.08.2023

1.3 Обеспечить наличие помещения или места, оборудованного поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств с размещением инструкций по приготовлению дезинфицирующих растворов в месте их приготовления.

Срок исполнения - до 25.08.2023

1.4 Обеспечить проведение обследования технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха, а также обследование отдельных систем приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением каждой группы помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые).

Срок исполнения - до 25.08.2023

1.5 Устранить дефекты в учреждении:

- дефекты отделки стен и потолка в рекреации 2 этажа, в коридоре 3 и 4 этажа лестничных площадок с 1 по 3 этаж

- дефекты отделки стен и пола в санузлах 1 этажа;
- дефекты отделки стен, потолка и пола в учебных кабинетах №№: 19, 24, 103, 100, 78, 79 ;
- дефекты отделки стен и потолка в учебных кабинетах №№ 3, 4, 27, 24, 39, 91, 91.а;
- дефекты пола в учебных кабинетах №№ 36, 37

Срок исполнения - до 25.08.2023

1.6. Оборудовать туалетными кабинами с дверями туалетные комнаты на 1этаже .

Срок исполнения - до 25.08.2023

3. О выполнении предписания по пунктам известить в срок до 25 августа 2023 года.

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо предоставить следующую документированную информацию

1. Документацию, подтверждающую выполнение выявленных нарушений
2. Фото- и видеофиксацию устранения нарушений.
(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

ГБОУ школа №233 с углублённым изучением иностранных языков Красногвардейского района Санкт-Петербурга

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность, наименование юридического лица)


Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник Восточного территориального отдела - главный государственный санитарный врач по Выборгскому, Калининскому, Красногвардейскому, Невскому районам Санкт-Петербурга **Сахарчук Анна Федоровна**




(подпись)

Расписка в получении Предписания №

Предписание № 78-02-05/27-133-2023 от «24» марта 2023г. получил «24» марта 2023г.

Подпись представителя организации и.о. директор ГБОУ школа №233 с углублённым изучением иностранных языков Красногвардейского района Санкт-Петербурга Попова Надежда Сергеевна _____